


## Lageplanschild

### Allgemeine Informationen

Ein Lageplanschild (siehe Hinweisschild für Aufstell- und Bewegungsflächen gemäß Anlage A 2.2.1.1/1, Punkt 2.1, „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ der Bayerischen Technischen Baubestimmung (BayTB)) kann zur Orientierung der Einsatzkräfte erforderlich sein, damit Gebäude bzw. Gebäudeteile eines Anwesens im Brandfall rasch erreicht werden können. Auf diesem Schild sind insbesondere die Aufstell- und Bewegungsflächen, wie auch die Zu- und Durchfahrten darzustellen. Es gelten folgende Anforderungen:

- Mindestgröße 594 x 800 mm (je nach Objekt: Hochformat oder Querformat bzw. beides)
- Rote Umrandung 30 mm mit Radius 8 mm (RAL 3000 – Farbwerte RGB: 167/41/32, CMYK: 10/100/100/20), angelehnt an DIN 4066
- Darstellung lagerichtig zum jeweiligen Standort
- Hausnummern (Fuß der Zahl) müssen zur zugehörigen Straße (Namen) ausgerichtet sein
- Standort des Betrachters als "schwarzen Punkt" darstellen
- Hauseingänge als schwarze Dreiecke darstellen
- Ausschnitt/Details auf das Wesentliche bzw. das tatsächlich Benötigte beschränken
- Erschließt die Zufahrt bzw. Aufstellfläche - vom jeweiligen Standort betrachtet - nur ein, bzw. einen Teil von Gebäuden, obwohl mehrere Gebäude (z.B. Wohnanlage) auf dem Schild dargestellt sind, so sind das/die betroffenen Gebäude in "schwarz" mit "weißer" Hausnummer (gut lesbar) darzustellen. Nicht von dieser Zufahrt bzw. Aufstellfläche betroffene, aber vorhandene Gebäude sind in "weiß" mit "schwarzer" Kontur und Hausnummer (gut lesbar) darzustellen
- Verwitterungsbeständiges Material und Aufdruck verwenden
- Darstellen von Hydranten nur, sofern auf Privatgrund vorhanden
- Anbringungsorte, einsatzbezogene Besonderheiten sowie Sondergrößen sind unbedingt mit der Branddirektion abzustimmen

## Flächen für die Feuerwehr



### Legende:

- ① Aufstellflächen
- ② Zufahrten
- ③ Durchfahrt
- ④ Bewegungsfläche
- ⑤ Standort
- ⑥ Hydrant auf Privatgrund
- ⑦ Notleiter/-anlage (mit Stockwerksangabe)

\* Die Zahlen im blauen Kreis dienen nur der Erläuterung und sind nicht auf dem „Lageplanschild“ darzustellen.

### Erläuterung:

bei den in den beiden Musterschildern dargestellten Beispielen handelt es sich um eine Wohnanlage, die über zwei Feuerwehrezufahrten mit je einer Aufstellfläche verfügt. An einer Zufahrt ist darüber hinaus noch eine Bewegungsfläche angeschlossen. Jede der beiden Zufahrten ist von einer anderen Straße (1x Chiemgauer Allee, 1x Bergweg) aus erschlossen.


RAL 3000

594 x 800 mm

30 mm breiter Rand

8 mm Eckradius

## Flächen für die Feuerwehr



Bei Fragen im Einzelfall wenden Sie sich bitte an die Branddirektion, Abt. Einsatzvorbeugung, Tel. (089) 23 53 - 44444, zur weiteren fachlichen Beratung.